



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA
I PRIRODE

10 000 Zagreb, Radnička cesta 80
Tel: 01 / 3717 111 fax: 01 / 3717 149

KLASA: UP/I 351-03/15-08/347
URBROJ: 517-06-2-2-2-15-6
Zagreb, 29. prosinca 2015.

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode na temelju odredbi članka 160. stavka 1. i članka 162. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, brojevi 80/13, 153/13 i 78/15) i članka 7. stavka 2 točke 1. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08), objavljuje

I n f o r m a c i j u

o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš sunčane elektrane (SE) Barbičin u Općini Baška

Tijelo nadležno za provedbu postupka

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Uprava za procjenu utjecaja na okoliš i održivo gospodarenje otpadom, Radnička cesta 80, Zagreb.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14), u daljnjem tekstu: Uredba. Naime, za zahvate navedene u točki 2.4 *Sunčane elektrane kao samostojeći objekti* Priloga II Uredbe, Ministarstvo zaštite okoliša i prirode provodi postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš. Osim navedenog, člankom 27. stavkom 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13), utvrđeno je da se za zahvate za koje je određena provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš provodi prethodna ocjena prihvatljivosti za područje ekološke mreže u okviru postupka ocjene o potrebi procjene. Postupak ocjene provodi se jer nositelj zahvata planira izgradnju sunčane elektrane proizvodne snage 5 MW.

Nositelj zahvata

Općina Baška, Palada 88, Baška

Lokacija zahvata nalazi se na k.č.br. 1741/1, 1741/2, 8163 i 8167 k.o. Draga Bašćanska, na području Općine Baška, na jugoistočnoj strani otoka Krka u Primorsko-goranskoj županiji.

Sažeti opis zahvata

Namjena SE Barbičin je proizvodnja električne energije izravnom pretvorbom energije sunčevog zračenja i evakuacija iste u elektroenergetsku (distribucijsku) mrežu. Podijeljena je u 5 segmenata, pojedinačne snage 1 MW. Segmenti se sastoje od polja fotonaponskih (FN) modula nazivne snage oko 1.100 kWp, izmjenjivača odgovarajuće snage te interne trafostanice (TS) snage 1 MVA. FN polje je dimenzionirano na nešto veću nazivnu snagu od priključne snage, uzimajući u obzir karakteristike proizvodnje električne energije iz sunčanih elektrana, odnosno mali broj sati rada na vršnoj snazi FN polja, te činjenicu kako se ovakvim pristupom povećava ukupno proizvedena električna energija u elektrani, bez značajnijeg utjecaja na stvarnu maksimalnu snagu elektrane. FN moduli postaviti će se s nagibom od 28°, orijentirani na jug. FN polja su razmještena s razmakom u smjeru sjever – jug na način da se izbjegne zasjenjivanje. Najviše zauzeće površine pod FN modulima iznosi oko 40%. Raspored polja predviđen je na način da se izbjegne postavljanje polja FN modula na ograđena područja, te možebitno rušenje ili premještanje kamenih međa (suhozida). SE će se priključiti na postojeću elektroenergetsku mrežu. Položiti će se 20 kV vod između TS Treskavac 2 i TS Draga Baška. Detalji o planiranom zahvatu nalaze se u Elaboratu zaštite okoliša koji je izradio ovlaštenik IRES EKOLOGIJA d.o.o. iz Zagreba u prosincu 2015. i objavljen je uz ovu informaciju na internetskim stranicama ovog Ministarstva.

Sažeti opis postupka

Nositelj zahvata Općina Baška je uz zahtjev o provedbi postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš dostavio Elaborat o zaštiti okoliša. Temeljem Elaborata traže se mišljenja tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima i/ili JLP(R) S o tome da li je moguće očekivati značajan negativan utjecaj na područje njihove nadležnosti. Nakon razmotrenih mišljenja tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima i/ili JLP(R)S i mišljenja javnosti i zainteresirane javnosti Ministarstvo će donijeti rješenje, kojim će biti utvrđeno da li je potrebno provoditi postupak procjene utjecaja na okoliš ili nije.

Nadležna tijela i pravne osobe s javnim ovlastima – sudionici u postupku:

1. Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Uprava za zaštitu prirode
2. Ministarstvo gospodarstva, Uprava za energetiku i rudarstvo, Sektor za energetiku
3. Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, građenje i zaštitu okoliša

Način očitovanja javnosti na informaciju

Javnost i zainteresirana javnost može dostaviti mišljenje o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš u pisanom obliku na sljedeću adresu: Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Zagreb, Radnička cesta 80. Mišljenja o zahtjevu moguće je dostavljati tijekom 30 dana od dana objave ove informacije, pozivom na gornju klasu.

Način informiranja javnosti i zainteresirane javnosti o daljnjem postupku

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode objavit će na svojim službenim stranicama (www.mzoiip.hr) rješenje doneseno povodom predmetnog zahvata.



Anamarija Matak
NAČELNICA SEKTORA

Anamarija Matak, dipl.ing.kem.