



**REPUBLIKA HRVATSKA**  
**MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA**  
**I PRIRODE**

10000 Zagreb, Ulica Republike Austrije 14  
Tel: 01/ 3717 111 fax: 01/ 3717 135

KLASA: UP/I 351-03/14-08/45  
URBROJ: 517-06-2-1-1-14-12  
Zagreb, 2. rujna 2014.

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode na temelju članka 84. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, brojevi 80/13 i 153/13), te članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13) i odredbe članka 4. stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, brojevi 64/08 i 67/09), a sukladno članku 33. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14), na zahtjev nositelja zahvata HEP PROIZVODNJA d.o.o. iz Zagreba, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, donosi

**R J E Š E N J E**

- I. Za namjeravani zahvat, rekonstrukciju HE Varaždin, nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.**
- II. Za namjeravani zahvat, rekonstrukciju HE Varaždin, nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.**
- III. Ovo rješenje ukida se ukoliko nositelj zahvata, HEP PROIZVODNJA d.o.o. iz Zagreba, u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno posebnom zakonu.**
- IV. Važenje ovog rješenja, na zahtjev nositelja zahvata, HEP PROIZVODNJA d.o.o. iz Zagreba, može se jednom produžiti na još dvije godine uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu sa zakonom i drugi uvjeti u skladu s kojima je izdano rješenje.**
- V. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i prirode.**

**O b r a z l o ž e n j e**

HEP PROIZVODNJA d.o.o. Proizvodno područje HE sjever Varaždin iz Varaždina, Međimurska 26c, u ime nositelja zahvata HEP PROIZVODNJA d.o.o. iz Zagreba, Ulica grada Vukovara 37, sukladno odredbama članka 82. Zakona o zaštiti okoliša i članka 28. stavka 2. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 64/08 i 67/09, dalje u tekstu: Uredba), 8. svibnja 2014. podnio je Ministarstvu zaštite okoliša i prirode (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš rekonstrukcije HE Varaždin. Uz zahtjev je priložen Elaborat zaštite okoliša, koji je u prosincu 2013. izradio ovlaštenik Elektroprojekt d.d. iz Zagreba, koji ima važeću suglasnost Ministarstva za izradu dokumentacije za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (KLASA: UP/I 351-02/13-08/72, URBROJ: 517-06-2-1-1-13-2 od 5. rujna 2013.). Voditelj izrade Elaborata je mr. sc. Zlatko Pletikapić, dipl. inž. građ.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 82. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 27., 28., 29. i 30. Uredbe. Naime, za zahvate navedene u točki 12. iz Priloga II. Uredbe navedeno je da se ovaj postupak provodi za izmjenu

zahvata iz Priloga I. i II. koja bi mogla imati značajan negativan utjecaj na okoliš, pri čemu značajan negativan utjecaj na okoliš na upit nositelja zahvata procjenjuje Ministarstvo mišljenjem, odnosno u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš. Zahvat čija izmjena se planira nalazi se na popisu zahvata iz Priloga II. točka 2.2. hidroelektrane snage veće od 5 MWel, te ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš provodi Ministarstvo. Postupak ocjene je proveden jer nositelj zahvata planira u sklopu rekonstrukcije HE Varaždin zamijeniti dotrajalu opremu i objekte te povećati instalirani protok hidroelektrane za oko 10%.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sukladno članku 28. stavku 3. Uredbe i članku 7. stavku 2. točki 1. te članku 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08), na internetskoj stranici Ministarstva objavljena je Informacija o zahtjevu za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš rekonstrukcije HE Varaždin (KLASA: UP/I 351-03/14-08/45, URBROJ: 517-06-2-1-1-14-3 od 21. svibnja 2014.).

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaboratu zaštite okoliša) navedeno je, u bitnom, sljedeće: *U sklopu rekonstrukcije HE Varaždin na betonskoj brani i slapištu brane obaviti će se sljedeći radovi: na betonskoj brani obnoviti oštećene površine, u slapištu će se obnoviti kameni nabačaj, obnoviti će se asfaltirane površine na platou brane, zamijeniti instalacijski poklopci na kruni brane, obnoviti kućica na brani i ukloniti čuvarnica, obnoviti oštećeni dijelovi riblje staze, te objekt na platou brane. U sklopu elektrostrojarskih radova planirana je zamjena sustava upravljanja i zaštite brane, zamjena dizalice u strojarnici agregata biološkog minimuma, obnova 35 kV i 0,4 kV postrojenja, postrojenja istosmjernog napona brane 48 V, sustava uzemljenja, unutarnje i vanjske rasvjete, te sustava za otkrivanje i dojavu požara. Oko dovodnog (derivacijskog) kanala predviđena je sanacija makadamskih putova koji se koriste za pristup do nasipa kanala i do okolnih poljoprivrednih površina. Ova sanacija je planirana samo nasipavanjem radi izravnjanja neravnina, odnosno ne uključuje asfaltiranje putova. Radovi na čvoru strojarnice odnose se na: zamjenu asfalta na parkiralištu, izgradnju nadstrešnice na parkiralištu, hortikulturno uređenje, uklanjanje postojećeg i izgradnju novog sustava odvodnje oborinskih i fekalnih voda, obnovu hidroforskog postrojenja za zahvat tehnološke vode, izradu uljne jame za smještaj rezervnog transformatora te drugi radovi na uređenju čvora strojarnice ukoliko se pregledom ustanovi potreba njihove izvedbe. Pored toga, elektrostrojarska obnova uključit će zamjenu turbine i turbinske opreme, generatora i generatorske opreme, bloka transformatora, turbinske regulacije, upravljačkog sklopa i regulatora protoka, hidromehaničke opreme strojarnice, dizalica, tri postrojenja, dogradnju sustava uzemljenja, zamjenu sustava rashladne vode, opreme drenaže strojarnice, sustava grijanja, hlađenja i ventilacije, opreme uljnog gospodarstva, unutarnje i vanjske rasvjete, protupožarne zaštite i dojave, postrojenja vlastite potrošnje agregata, sustava upravljanja i zaštite strojarnice, te telekomunikacijske opreme. Objekt strojarnice uredit će se unutar postojećih gabarita, sukladno potrebama nove oprema i energetskim, protupožarnim, te uvjetima zaštite na radu i zaštite okoliša. Pored toga planirana je rekonstrukcija portirnice, prenamjena garaže u praonicu vozila, obnova hangara i upravne zgrade. Sanacija pokosa odvodnog kanala, od mosta za Svibovec do oko 1,3 km uzvodno od restitucije, odnosno do spoja sa starim koritom Drave, izvest će se ublažavanjem pokosa kanala i proširenjem berme na oko 4 do 5 m, te uređenjem makadamskih putova i šetnica uz kanal. Na području akumulacijskog jezera, nasipima i obodnim jarcima oko jezera, dovodnom kanalu i starom koritu Drave, nisu predviđeni radovi.*

Ministarstvo je u postupku ocjene dostavilo zahtjev za mišljenjem (KLASA: UP/I 351-03/14-08/45, URBROJ: 517-06-2-1-1-14-2 od 21. svibnja 2014.) Upravi za zaštitu prirode Ministarstva, Ministarstvu poljoprivrede Upravi vodnoga gospodarstva, Ministarstvu gospodarstva Upravi za energetiku i rudarstvo Sektoru za energetiku, Varaždinskoj županiji Upravnom odjelu za poljoprivredu i zaštitu okoliša, Gradu Varaždinu Upravnom odjelu za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Općini Cestica, Općini Petrijanec i Općini Sračinec. Uprava za zaštitu prirode Ministarstva dostavila je mišljenje (KLASA: 612-07/14-59/80; URBROJ: 517-07-2-1-1-14-4 od 11. srpnja 2014.) u kojem navodi da je planirani zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu te da nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš. Ministarstvo poljoprivrede Uprava vodnoga gospodarstva dostavila je mišljenje (KLASA: 351-03/14-01/90; URBROJ: 525-12/0904-14-5 od 24. srpnja 2014.) u

kojem navodi da s vodnogospodarskog stajališta nije potrebno provesti procjenu utjecaja zahvata na okoliš. Ministarstvo gospodarstva Uprava za energetiku i rudarstvo dostavila je mišljenje (KLASA: 351-01/14-01/11; URBROJ: 526-04-01-01-02/4-14-02 od 26. lipnja 2014.) da nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš. Varaždinska županija Upravni odjel za poljoprivredu i zaštitu okoliša dostavio je mišljenje (KLASA: 351-03/14-01/13; URBROJ: 2186/1-05/3-14-2 od 6. lipnja 2014.) da nije potrebno provesti procjenu utjecaja zahvata na okoliš. Grad Varaždin Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša dostavio je mišljenje (KLASA: 351-01/14-01/10; URBROJ: 2186/01-08/9-14-3 od 12. kolovoza 2014.) da nije potrebno provesti procjenu utjecaja zahvata na okoliš. Općina Cestica dostavila je mišljenje (KLASA: 351-03/14-01/1; URBROJ: 2186/03-04/1-14-2 od 17. srpnja 2014.) da nije potrebno provesti procjenu utjecaja zahvata na okoliš. Općina Sračinec dostavila je mišljenje (KLASA: 351-03/14-01/01; URBROJ: 2186/07-01-01-14-2 od 11. kolovoza 2014.) da nije potrebno provesti procjenu utjecaja zahvata na okoliš. Općina Petrijanec nije dostavila svoje mišljenje unatoč pozurnici Ministarstva (KLASA: 351-03/14-08/45; URBROJ: 517-06-2-1-1-14-6 od 1. kolovoza 2014.).

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš su sljedeći: Planirani zahvat dijelom se nalazi unutar područja koje je zaštićeno temeljem Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13), regionalni park Mura-Drava. Sukladno Uredbi o ekološkoj mreži („Narodne novine“, broj 124/13) planirani zahvat nalazi se dijelom unutar područja ekološke mreže, Područje očuvanja značajno za vrste i stanišne tipove (POVS): HR2001307 – Drava akumulacije, područje očuvanja značajno za ptice (POP): HR1000013 Dravske akumulacije. Utjecaji planiranog zahvata ocijenjeni su kao privremeni, smatra se da neće negativno utjecati na vrste i ciljeve očuvanja ekološke mreže te da su prihvatljivi za sastavnice okoliša. Pored toga, zaključeno je da je zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu i da nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu. S obzirom da planiranom rekonstrukcijom nisu predviđeni radovi na području akumulacijskog jezera, nasipima oko jezera i obodnim jarcima oko jezera, dovodnom kanalu i starom koritu Drave, te s obzirom da se radi o radovima na postojećoj građevini, ocijenjeno je da zahvat neće imati značajnijih utjecaja na okoliš, te da je moguće isključiti negativan utjecaj i na ciljne vrste područja ekološke mreže. Vezano za potencijalni utjecaj planirane rekonstrukcije na vode, ocijenjeno je da isti nije značajan, a posebni uvjeti koji se odnose na vodno gospodarstvo utvrdit će se tijekom postupka izdavanja lokacijske dozvole. Otpadom će se gospodariti na način da se izbjegne i smanji nastajanje otpada, a nastali otpad će se odvojeno prikupljati i predavati ovlaštenim osobama.

Točka I. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno članku 78. stavku 2. Zakona o zaštiti okoliša i članku 27. stavku 1. Uredbe ocijenilo, na temelju dostavljene dokumentacije i mišljenja nadležnih tijela, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, da planirani zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš i stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka II. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno odredbama članka 77. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode u okviru postupka ocjene o potrebi procjene provelo prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu te isključilo mogućnost značajnijeg utjecaja na ekološku mrežu i stoga nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Točka III. ovoga rješenja, rok važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 3. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka IV. ovoga rješenja, mogućnost produljenja važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 4. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka V. ovog rješenja o obvezi objave rješenja na internetskim stranicama Ministarstva, utvrđena je na temelju članka 91. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša. U vezi s informacijom o zahtjevu objavljenom na internetskim stranicama Ministarstva nisu zaprimljene primjedbe.

## UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Ovo rješenje je izvršno u upravnom postupku i protiv njega se ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom Upravnom sudu u Zagrebu, Avenija Dubrovnik 6 i 8, Zagreb, u roku 30 dana od dana dostave ovog rješenja. Tužba se predaje navedenom upravnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.

Upravna pristojba na zahtjev i ovo rješenje propisno je naplaćena državnim biljezima u iznosu od 70,00 kuna prema Tar. br. 1. i 2. Zakona o upravnim pristojbama („Narodne novine“, br. 8/96, 77/96, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07, 25/08, 60/08, 20/10, 69/10, 49/11, 126/11, 112/12, 19/13, 80/13 i 40/14).



### DOSTAVITI:

1. HEP PROIZVODNJA d.o.o. Proizvodno područje HE sjever Varaždin, Varaždin, Medimurska 26c **(R s povratnicom)**
2. HEP PROIZVODNJA d.o.o. Zagreb, Ulica grada Vukovara 37 **(R s povratnicom)**
3. Varaždinska županija, Upravni odjel za poljoprivredu i zaštitu okoliša, Varaždin, Franjevački trg 7