



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA
I ENERGETIKE

10000 Zagreb, Radnička cesta 80
tel: +385 1 3717 111, faks: +385 1 3717 149

Uprava za procjenu utjecaja na okoliš
i održivo gospodarenje otpadom

KLASA: 351-02/17-59/01
URBROJ: 517-03-1-3-2-18-4

Zagreb, 27. rujna 2018.

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike na temelju odredbi članka 160. stavka 1. i članka 162. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine”, br. 80/13, 153/13 – Zakon o gradnji, 78/15 i 12/18), članka 21. stavka 2. Uredbe o sprječavanju velikih nesreća koje uključuju opasne tvari („Narodne novine“, br. 44/14, 31/17 i 45/17 - Ispravak) i članka 11. stavka 1. točke 1. i stavka 2. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08) objavljuje

I N F O R M A C I J U

o zahtjevu za davanje suglasnosti na Izvješće o sigurnosti operatera Petrol d.o.o. iz Zagreba za područje postrojenja Skladište i punionica plina Unešić na lokaciji Dubrave 1, Unešić

Naziv i adresa tijela nadležnog za provedbu postupka je Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Radnička cesta 80, Zagreb

Pravni temelj za vođenje postupka izdavanja suglasnosti na izvješće o sigurnosti su odredbe članaka 121., 122. stavak 1., 124. stavak 1., 125. i 126. Zakona o zaštiti okoliša (u daljnjem tekstu: Zakon) i odredbe članaka od 18. do 24. Uredbe o sprječavanju velikih nesreća koje uključuju opasne tvari (u daljnjem tekstu: Uredba). Izvješće o sigurnosti za područje postrojenja Skladište i punionica plina Unešić (u daljnjem tekstu: područje postrojenja), izrađeno je jer je člancima 122. i 124. Zakona utvrđeno da je operater koji utvrdi prisutnost velikih količina opasnih tvari dužan podnijeti zahtjev za ishođenje suglasnosti na Izvješće o sigurnosti. Zahtjev za izdavanje suglasnosti na Izvješće o sigurnosti podnijet je prvi put.

Operater je Petrol d.o.o. sa sjedištem u Otok, Oreškovićeve 6/H, Zagreb.

Lokacija područja postrojenja je u Šibensko-kninskoj županiji, na području Općine Unešić, k.o. Unešić, k.č. 1536/4, na adresi Dubrave 1, Unešić.

Sažetak sadržaja izvješća o sigurnosti

Obveza operatera višeg razreda postrojenja je da Izvješćem o sigurnosti dokaže da: su Politika sprječavanja velikih nesreća i sustav upravljanja sigurnošću za njenu provedbu provedeni u skladu s načelima i zahtjevima navedenima u Prilogu IV. Uredbe; su opasnosti od velikih nesreća u području postrojenja utvrđene i da su predviđene i poduzete potrebne mjere kako bi se takve nesreće spriječile te ograničile njihove posljedice po čovjeka i okoliš; su odgovarajuća sigurnost i

pouzdanost uključeni u projekt, konstrukciju, tehnološki postupak i aktivnosti te održavanje svih dijelova postrojenja koji su povezani s opasnostima od nastanka velikih nesreća unutar područja postrojenja; je izrađen Unutarnji plan te da su dostavljene potrebne informacije za donošenje Vanjskog plana s namjerom da se poduzmu sve potrebne mjere u slučaju velike nesreće te u slučaju gradnje novih postrojenja ili razvoja postojećeg postrojenja; su pružene dostatne informacije nadležnom tijelu kako bi se osiguralo donošenje odluka u pogledu smještaja novih djelatnosti ili zahvata u prostoru. Prema članku 16. stavcima 1. i 2. Uredbe Izvješće o sigurnosti sadrži i Unutarnji plan koji obvezno sadrži sve podatke i informacije iz Priloga V. Uredbe i propisa kojima se uređuje zaštita i spašavanje.

Uža djelatnost područja postrojenja je 46.71 Trgovina na veliko krutim, tekućim i plinovitim gorivima i srodnim proizvodima.

Maksimalni kapacitet područja postrojenja je 599,384 t ukapljenog naftnog plina (UNP) koji prema Dijelu 2. Imenovane opasne tvari Priloga I.A Uredbe pripada pod redni broj 18. ukapljeni zapaljivi plinovi 1. i 2. kategorije (uključujući UNP) i prirodni plin (velika količina ≥ 200 t) i 0,43 t dizel goriva koje prema Dijelu 2. Imenovane opasne tvari Priloga I.A Uredbe pripada pod redni broj 34. Naftni derivati i alternativna goriva (c) plinska ulja (uključujući dizel goriva, loživa ulja za domaćinstva i mješavine plinskih ulja) (ispod malih količina < 2500 t) te se smatra višim razredom postrojenja.

Prepoznati scenariji koji su obrađeni u Izvješću o sigurnosti su: požar, eksplozija, BLEVE (eksplozivno širenje para vrijuće kapljevine) širenje toksičnog oblaka i istjecanje u vode ili tlo. Rezultati analize rizika ukazuju na to da bi velika nesreća u području postrojenja mogla imati utjecaj na okolinu izvan područja postrojenja. Detalji se nalaze u Izvješću o sigurnosti koje je u kolovozu 2018. izradio ovlaštenik EcoMission d.o.o. iz Varaždina objavljenom uz ovu Informaciju.

Sažeti opis postupka

Ministar odlukom imenuje stručno vijeće za davanje mišljenja na Izvješće o sigurnosti. Članovi stručnog vijeća imenuje se s popisa osoba koji se objavljuje na internetskim stranicama ovog Ministarstva. Stručno vijeće radi na sjednicama, a predsjednik saziva sjednice i njima rukovodi. Stručno vijeće može valjano donositi odluke glasovanjem uz nazočnost dvije trećine članova i natpolovičnom većinom glasova. Stručno vijeće svojim mišljenjem utvrđuje potpunost, točnost, istinitost, stručnu utemeljenost i udovoljavanje propisima Izvješća o sigurnosti. Ovo Ministarstvo će temeljem mišljenja stručnog vijeća izdati akt kojim se rješava o zahtjevu za izdavanje suglasnosti na Izvješće o sigurnosti.

Nadležna tijela – sudionici u postupku

1. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Odjel za rizična postrojenja i štete u okolišu
2. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Sektor inspekcijskog nadzora zaštite okoliša
3. Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta, Služba nadzora u području opreme pod tlakom
4. Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, Uprava za dozvole državnog značaja
5. Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, Uprava za inspekcijske poslove
6. Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, Inspektorat rada
7. Ministarstvo unutarnjih poslova, Uprava za upravne i inspekcijske poslove
8. Ministarstvo zdravstva, Uprava za sanitarnu inspekciju
9. Državna uprava za zaštitu i spašavanje.

Način očitovanja javnosti

Javnost i zainteresirana javnost može sudjelovati davanjem mišljenja, primjedbi i prijedloga na Izvješće o sigurnosti Skladište i punionica plina Unešić, koje je objavljeno uz ovu informaciju, u

pisanom obliku na sljedeću adresu: Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Zagreb, Radnička cesta 80, u roku od 30 dana od dana objave ove informacije, pozivom na gornju klasu.

Način informiranja javnosti i zainteresirane javnosti o ishodu postupka

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike objavit će na svojim internetskim stranicama (www.mzoe.hr) akt kojim je riješeno o zahtjevu za izdavanje suglasnost na izvješće o sigurnosti.



