



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA
I ENERGETIKE

10000 Zagreb, Radnička cesta 80
Tel: 01/ 3717 111 fax: 01/ 3717 149

KLASA: UP/I 612-07/18-60/79
URBROJ: 517-05-2-2-19-4
Zagreb, 15. siječnja 2019.

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Uprava za zaštitu prirode, temeljem članka 30. stavka 4. vezano za članak 29. stavak 1. Zakona o zaštiti prirode (Narodne novine, br. 80/13 i 15/18), a povodom zahtjeva nositelja zahvata Tekija d.o.o. Požega, Vodovodna 1, HR-34000 Požega, zastupanog putem opunomoćenika Hidroprojekt-ing d.o.o., Draškovićeve 35/1, HR-10000 Zagreb, za Prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu za zahvat „Lamelni taložnik izvorišta Stražemanka“, nakon provedenog postupka, donosi

RJEŠENJE

- I. Planirani zahvat „Lamelni taložnik izvorišta Stražemanka“, nositelja zahvata Tekija d.o.o. Požega, Vodovodna 1, HR-34000 Požega, prihvatljiv je za ekološku mrežu.
- II. Ovo Rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i energetike.
- III. Ovo Rješenje izdaje se na rok od četiri godine.

O b r a z l o ž e n j e

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike (u daljnjem tekstu Ministarstvo), Uprava za zaštitu prirode, zaprimilo je 26. studenog 2018. godine zahtjev nositelja zahvata Tekija d.o.o. Požega, Vodovodna 1, HR-34000 Požega, zastupanog putem opunomoćenika Hidroprojekt-ing d.o.o., Draškovićeve 35/1, HR-10000 Zagreb, za provedbu postupka Prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu za zahvat „Lamelni taložnik izvorišta Stražemanka“.

U zahtjevu su sukladno odredbama članka 30. stavka 2. Zakona o zaštiti prirode navedeni svi podatci o nositelju zahvata i priloženo Idejno rješenje (zajedničke oznake projekta: 1450/2018, izrađivača Hidroprojekt-ing d.o.o., Zagreb, listopad 2018.).

Ministarstvo je 7. prosinca 2018. godine temeljem članka 30. stavka 3. Zakona o zaštiti prirode, zatražilo (KLASA: UP/I 612-07/18-60/79; URBROJ: 517-05-2-2-18-2) prethodno mišljenje Hrvatske agencije za okoliš i prirodu (u daljnjem tekstu Agencija). Ministarstvo je 14. siječnja 2019. godine zaprimilo mišljenje Agencije (KLASA: 612-07/18-26/944; URBROJ: 427-06-4-19-2 od 11. siječnja 2019.) u kojem navodi da se Prethodnom ocjenom može isključiti mogućnost značajnih negativnih utjecaja na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže te da nije potrebno provesti Glavnu ocjenu.

U provedbi postupka ovo Ministarstvo razmotrilo je predmetni zahtjev, priloženu dokumentaciju, podatke o ekološkoj mreži (područja ekološke mreže, ciljne vrste i stanišne tipove) i mišljenje Agencije te je utvrdilo sljedeće.

Zahvatom se planira izgradnja lamelnog taložnika radi izdvajanja pijeska iz vode s izvorišta Stražemanka na k.č.br. 2587, 2525, 24, 23 i 2519, sve k.o. Stražeman u Požeško-slavonskoj županiji. Zahvat obuhvaća izgradnju prizemne zgrade tlocrtnih dimenzija oko 36×9 m i visine oko 6 m s bazenom za lamelni taložnik (tlocrtne površine 100 m²), priključnih cjevovoda i okna na postojeći vodovod od izvorišta Stražemanka, ograde i pristupnog puta, ispusta preljevne vode u postojeći ispusni kanalić iz prekidne komore koji se ulijeva u potok Stražemanka (s uređenjem kanalića), strojarškog cijevnog razvoda i opreme taložnika te instalacije energetski visokoučinkovite rasvjete napajane preko solarnog sustava s fotonaponskim panelima, solarnim regulatorom i baterijom. Projektom je definiran protok taložnika Q=60 l/s. Zgrada za smještaj taložnika uklopit će se u pokos padine i prekriti zemljanim nasipom te će samo biti vidljiva prednja fasada. Zgrada ima funkciju štititi bazen s lamelama za taloženje pijeska koji se ukopava u teren od 2,5 do 4,5 m dubine. Svi cjevovodi sa zasunskim i kontrolnim oknima su ukopane građevine. Pristupni put širine do 5 m priključit će se na postojeću šumsku cestu na k.č.br. 2525 k.o. Stražeman. Taložnik će se priključnim cjevovodima spojiti na postojeći vodovod od izvorišta Stražemanka.

Prema Uredbi o ekološkoj mreži (Narodne novine, broj 124/2013 i 105/2015) planirani zahvat se nalazi unutar područja ekološke mreže, unutar Područja očuvanja značajnog za ptice (POP) „HR1000040 Papuk“ i Područja očuvanja značajnog za vrste i stanišne tipove (POVS) „HR2000580 Papuk“.

Prema Karti staništa Republike Hrvatske na širem području zahvata rastu mezofilne i neutrofilne čiste bukove šume (NKS E.4.5.). To stanište ne predstavlja ciljna staništa područja ekološke mreže. Temeljem baza podataka Agencije, na lokaciji zahvata nema nalaza ciljnih vrsta područja ekološke mreže, a relativni gubitak staništa ciljnih vrsta zanemariv je u odnosu na raspoloživa staništa za ciljne vrste na području ekološke mreže. Uzevši sve navedeno u obzir, ocijenjeno je da se ne radi o značajnom utjecaju na ciljeve očuvanja i cjelovitost navedenih područja ekološke mreže.

Slijedom provedenog postupka Prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu, analizom mogućih značajnih negativnih utjecaja navedenog zahvata na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže, ocijenjeno je da se za planirani zahvat Prethodnom ocjenom može isključiti mogućnost značajnih negativnih utjecaja na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže te je stoga riješeno kao u izreci. Sukladno navedenom za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak Glavne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Člankom 29. stavkom 1. Zakona o zaštiti prirode propisano je da Ministarstvo provodi Prethodnu ocjenu za zahvate za koje središnje tijelo državne uprave nadležno za zaštitu okoliša provodi postupak procjene utjecaja na okoliš ili postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš prema posebnom propisu kojim se uređuje zaštita okoliša i za zahvate čiji se obuhvat nalazi na području dvije ili više jedinica područne (regionalne) samouprave i/ili Grada Zagreba.

Prema članku 30. stavku 4. Zakona o zaštiti prirode ako nadležno tijelo isključi mogućnost značajnih negativnih utjecaja zahvata na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže, donosi rješenje da je zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu, stoga je riješeno kao u izreci.

Prema članku 43. stavku 1. Zakona o zaštiti prirode ovo Rješenje izdaje se na rok od četiri godine.

U skladu s odredbama članka 44. stavka 2. Zakona o zaštiti prirode ovo Rješenje dostavlja se inspekciji zaštite prirode.

Također ovo Rješenje objavljuje se na internetskoj stranici Ministarstva, a u skladu s odredbama članka 44. stavka 3. Zakona o zaštiti prirode.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Ovo je rješenje izvršno u upravnom postupku te se protiv njega ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor pred upravnim sudom na području kojeg tužitelj ima prebivalište, odnosno sjedište. Upravni spor pokreće se tužbom koja se podnosi u roku od 30 dana od dana dostave ovog rješenja. Tužba se predaje nadležnom upravnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.



DOSTAVITI:

1. Tekija d.o.o. Požega, Vodovodna 1, HR-34000 Požega (*R s povratnicom*);
2. Hidroprojekt-ing d.o.o., Draškovićeva 35/1, HR-10000 Zagreb (*R s povratnicom*);
3. MZOE, Uprava za inspekcijske poslove, Sektor inspekcijskog nadzora zaštite prirode, ovdje;
4. U spis predmeta, ovdje;