



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA
I ENERGETIKE

10000 Zagreb, Radnička cesta 80

tel: +385 1 3717 111, faks: +385 1 3717 135

Uprava za procjenu utjecaja na okoliš i
održivo gospodarenje otpadom

KLASA: UP/I 351-03/18-09/193

URBROJ: 517-03-1-1-19-4

Zagreb, 15. siječnja 2019.

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike na temelju odredbi članka 160. stavka 1. i članka 162. Zakona o zaštiti okoliša ("Narodne novine", broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) i članka 7. stavka 2. točke 1. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša ("Narodne novine", broj 64/08) objavljuje

I N F O R M A C I J U

o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš izmjene na zahvatima na sustavu vodoopskrbe i odvodnje – Projekt Zagreb 2018

Tijelo nadležno za provedbu postupka

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Zagreb, Radnička cesta 80.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14 i 3/17, dalje u tekstu: Uredba). Naime, za zahvate navedene u točki 9.1. *Zahvati urbanog razvoja (sustavi odvodnje, sustavi vodoopskrbe, ceste...)*, a vezano uz točku 13. *Izmjena zahvata iz Priloga I. i II. koja bi mogla imati značajan negativan utjecaj na okoliš...* Priloga II. Uredbe, ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš provodi Ministarstvo zaštite okoliša i energetike. Osim navedenog, člankom 27. stavkom 1. Zakona o zaštiti prirode ("Narodne novine", broj 80/13 i 15/18) utvrđeno je da se za zahvate za koje je određena provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš, provodi prethodna procjena prihvatljivosti za područje ekološke mreže u okviru postupka ocjene o potrebi procjene. Postupak ocjene se provodi jer nositelj zahvata u sklopu Projekt Zagreb 2018 planira izmjene na zahvatima na sustavu vodoopskrbe i odvodnje.

Nositelj zahvata je VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o., Folnegovićeva 1, Zagreb.

Lokacija zahvata

Radovi na izgradnji i rekonstrukciji sustava vodoopskrbe i odvodnje planirani su na području Grada Zagreba te Grada Samobora, Grada Svete Nedelje i Općine Stupnik u Zagrebačkoj županiji.

Sažeti opis zahvata

Izvođenje radova predviđeno je u kratkoročnom i dugoročnom investicijskom programu. Planirani zahvat u dijelu vodoopskrbe obuhvaća sljedeće grupe radova: uspostava Nulte zone, radovi na proširenju postojeće vodoopskrbne mreže te rekonstrukcija postojeće vodoopskrbne mreže. Kreiranje Nulte zone odnosno područja sa sniženim tlakom ostvarit će se izgradnjom vodospremnika VS „Šalata“ s kotom preljeva 167 m n.m., što će rezultirati padom tlaka za približno

2 bara. Za potrebe uspostave Nulte zone u kratkoročnom periodu postaviti će se oko 9 300 m cjevovoda, izgraditi dvije crpne stanice te još dvije crpne stanice s vodospremama. U kratkoročnom periodu radovima na proširenju postojeće vodoopskrbne mreže obuhvatit će se oko 36 200 m cjevovoda, četiri crpne stanice i dvije vodospreme, dok će u dugoročnom periodu biti obuhvaćeno oko 116 500 m cjevovoda, tri crpne stanice, tri vodospreme te jedna vodosprema s crpnom stanicom. Radovi na rekonstrukciji vodoopskrbne mreže u kratkoročnom periodu obuhvatit će oko 40 500 m cjevovoda, a u dugoročnom periodu oko 83 600 m cjevovoda, jednu crpnu stanicu te dvije vodospreme. Radovi na proširenju postojećeg sustava odvodnje u kratkoročnom periodu uključuju oko 187 100 m gravitacijskih cjevovoda, oko 7 700 m tlačnih cjevovoda, 33 crpne stanice, tri retencijska bazena i jedan kišni preljev. Radovi na poboljšanju postojećeg mješovitog sustava odvodnje u kratkoročnom periodu obuhvaćaju oko 73 800 m cjevovoda i jedan kišni preljev. Radovi na rekonstrukciji i sanaciji postojećeg sustava odvodnje u dugoročnom periodu obuhvaćaju oko 140 000 m gravitacijskih kolektora, oko 7 700 m tlačnih kolektora i 16 crpnih stanica. Planirani sustav odvodnje spojiti će se na centralni uređaj za pročišćavanje otpadnih voda grada Zagreba (dalje u tekstu: CUPOVZ) kapaciteta 1 200 000 ES, što je dovoljnog kapaciteta za dugoročno opterećenje CUPOVZ-a. Detalji o zahvatu nalaze se u Elaboratu zaštite okoliša koji je izradio ovlaštenik DVOKUT ECRO d.o.o. iz Zagreba u prosincu 2018. godine te doradio u siječnju 2019. godine, a koji je objavljen uz ovu Informaciju.

Sažeti opis postupka

Nositelj zahvata je uz zahtjev o provedbi postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš dostavio Elaborat o zaštiti okoliša. Temeljem Elaborata traže se mišljenja tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima i/ili JLP(R)S o tome je li moguće očekivati značajan negativan utjecaj na područje njihove nadležnosti. Nakon razmotrenih mišljenja tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima i/ili JLP(R)S i mišljenja javnosti i zainteresirane javnosti Ministarstvo će donijeti rješenje, kojim će biti utvrđeno da li je potrebno provoditi postupak procjene utjecaja na okoliš.

Nadležna tijela i pravne osobe s javnim ovlastima – sudionici u postupku

1. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Uprava za zaštitu prirode
2. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Uprava vodnoga gospodarstva i zaštite mora
3. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Uprava za klimatske aktivnosti, održivi razvoj i zaštitu zraka, tla i od svjetlosnog onečišćenja
4. Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine
5. Zagrebačka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša
6. Grad Samobor
7. Grad Sveta Nedjelja
8. Općina Stupnik

Način očitovanja javnosti na informaciju

Javnost i zainteresirana javnost može dostaviti mišljenje o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš u pisanom obliku na sljedeću adresu: Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Zagreb, Radnička cesta 80, u roku od 30 dana od dana objave ove informacije, pozivom na gornju klasu.

Način informiranja javnosti i zainteresirane javnosti o ishodu postupka

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike objavit će na svojim internetskim stranicama (www.mzoe.hr) rješenje doneseno povodom predmetnog zahtjeva.

