



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA
I ENERGETIKE
10000 Zagreb, Radnička cesta 80
tel: +385 1 3717 111, faks: +385 1 3717 135

Uprava za procjenu utjecaja na okoliš
i održivo gospodarenje otpadom
Sektor za procjenu utjecaja na okoliš
KLASA: UP/I-351-03/18-09/16
URBROJ: 517-03-1-2-18-12
Zagreb, 30. studenoga 2018.

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike na temelju članka 84. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13, 78/15 i 12/18) te članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13 i 15/18) i odredbe članka 5. stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14 i 3/17), na zahtjev nositelja zahvata Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Kupska 4, Zagreb, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, donosi

R J E Š E N J E

- I. Za namjeravani zahvat – dalekovod DV 2x400 kV Cirkovce-Pince k.o. Sveti Martin na Muri, Međimurska županija – nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.**
- II. Za namjeravani zahvat – dalekovod DV 2x400 kV Cirkovce-Pince k.o. Sveti Martin na Muri, Međimurska županija – nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.**
- III. Ovo rješenje prestaje važiti ako nositelj zahvata, Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Kupska 4, Zagreb, u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno posebnom zakonu.**
- IV. Važenje ovog rješenja, na zahtjev nositelja zahvata, Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Kupska 4, Zagreb, može se jednom produžiti na još dvije godine uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu sa zakonom i drugi uvjeti u skladu s kojima je izdano rješenje.**
- V. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i energetike.**

O b r a z l o ž e n j e

Ovlaštenik OIKON d.o.o. iz Zagreba, opunomoćen od nositelja zahvata, Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Kupaska 4, Zagreb, sukladno odredbama članka 82. Zakona o zaštiti okoliša i članka 25. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (u daljnjem tekstu: Uredba), 1. kolovoza 2018. godine podnio je Ministarstvu zaštite okoliša i energetike (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš izgradnje dalekovoda DV 2x400 kV Cirkovce-Pince k.o. Sveti Martin na Muri, Međimurska županija. Uz zahtjev je priložen Elaborat zaštite okoliša (u daljnjem tekstu: Elaborat) koji je u srpnju 2018. godine izradio ovlaštenik OIKON d.o.o. iz Zagreba, koji ima suglasnost Ministarstva za izradu dokumentacije za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (KLASA: UP/I 351-02/13-08/84, URBROJ: 517-06-2-1-1-17-10 od 24. listopada 2017. godine). Voditeljica izrade Elaborata je Bojana Borić, mag.ing.met., univ.spec.oecoing.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe. Naime, za zahvate navedene u točki 2.6. *Prijenos električne energije nadzemnim vodovima napona 110 kV i više koji su u sklopu prijenosne mreže* Priloga II. Uredbe, ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš provodi Ministarstvo. Osim navedenog, člankom 27. stavkom 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13 i 15/18), utvrđeno je da se za zahvate za koje je određena provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš provodi prethodna ocjena prihvatljivosti za područje ekološke mreže u okviru postupka ocjene o potrebi procjene. Postupak ocjene je proveden jer nositelj zahvata planira izgradnju dalekovoda DV 2x400 kV Cirkovce-Pince k.o. Sveti Martin na Muri, Međimurska županija.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sukladno članku 7. stavku 2. točki 1. i članku 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08), na internetskoj stranici Ministarstva objavljena je 21. rujna 2018. godine Informacija o zahtjevu za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za dalekovod DV 2x400 kV Cirkovce-Pince k.o. Sveti Martin na Muri, Međimurska županija (KLASA: UP/I-351-03/18-09/16; URBROJ: 517-04-2-18-2 od 20. rujna 2018. godine).

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaboratu zaštite okoliša) navedeno je, u bitnom, sljedeće:

Predmetni zahvat obuhvaća izgradnju dalekovoda (DV) napona 2x400 kV Cirkovce – Pince ukupne duljine oko 1.3 km, u smjeru sjeverozapad-jugoistok kroz područje na lokaciji Donje Mirišće koje omeđuje korito Stare Mure. Trasa planiranog DV 2x400 kV Cirkovce – Pince nalazi se u zajedničkom koridoru s trasom postojećeg DV 110 kV Ljutomer – Lendava te trasom postojećeg DV 35 kV Ljutomer – Lendava. Na trasi planiranog DV 2x400 kV Cirkovce – Pince, dalekovod se planira realizirati dvosistemskim čeličnoretkastim stupovima oblika glave „bačva“. Na konzolama stupova vodiči se zavješuju na tri različite, međusobno simetrične visine sa zaštitnim užetom na vrhu. Izvedba temelja za predmetne stupove planirana je armiranobetonskim raščlanjenim blokovima, čija izvedba ovisi o nosivosti tla ili višim nivoima podzemnih voda. Na planiranom dalekovodu predviđena je ugradnja alučeličnih vodiča presjeka 553,80 mm² i promjera 30,6 mm. U svrhu zaštite od atmosferskih prenapona, kao i telekomunikacijskog povezivanja, daljinskog upravljanja i uspostavljanja sustava veza, na predmetnom dalekovodu predviđena je ugradnja zaštitnog užeta s ugrađenim svjetlovodnim nitima (OPGW).

Ministarstvo je u postupku ocjene dostavilo zahtjev (KLASA: UP/I-351-03/18-09/16; URBROJ: 517-04-2-18-3 od 20. rujna 2018. godine) za mišljenje Upravi za zaštitu prirode Ministarstva, Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije i Općini Sveti Martin na Muri.

Uprava za zaštitu prirode Ministarstva dostavila je mišljenje (KLASA: 612-07/18-59/325; URBROJ: 517-05-2-2-18-6 od 29. listopada 2018.) da za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš i da je zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu. Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije dostavio je Mišljenje (KLASA: 351-03/18-03/51; URBROJ:2109/1-09/01-18-02 od 27. rujna 2018. godine) da zahvat neće imati negativni utjecaj na sastavnice okoliša. Jedinstveni upravni odjel Općine Sveti Martin na Muri dao je Mišljenje (KLASA: 351-03/18-01/02, URBROJ: 2109-17/18-01/03 od 12. listopada 2018.) da predmetni zahvat neće imati značajni utjecaj na sastavnice okoliša iz njihove nadležnosti.

Na planirani zahvat obrađen Elaboratom zaštite okoliša, koji je objavljen uz Informaciju o zahtjevu za provedbom postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš na internetskim stranicama Ministarstva, nisu zaprimljene primjedbe javnosti niti zainteresirane javnosti.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti ni postupak procjene utjecaja na okoliš niti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu su sljedeći:

Tijekom izgradnje dalekovoda doći će do privremene prenamjene zemljišta na mjestima gdje se smješta materijal i oprema prilikom izgradnje te postavljaju stupovi. Izgradnjom i korištenjem planirane dionice dalekovoda trajno će se prenamijeniti oko 0,54 ha šuma. Tijekom građevinskih radova doći će do pojačane emisije prašine od vozila i strojeva ali taj utjecaj je privremen. Tijekom korištenja zahvata neće biti utjecaja na kvalitetu zraka. U neposrednoj blizini zahvata ne postoje površinska vodna tijela. Tijekom korištenja dalekovoda ne očekuje se utjecaj buke osim šuma koji nastaje kao posljedica elektromagnetskog polja. Tijekom pripremnih i građevinskih radova te transporta i rada mehanizacije moguć je nastanak različitog neopasnog i opasnog otpada koji će se zbrinjavati sukladno propisima. Zahvat se nalazi unutar područja zaštićenog temeljem Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“ broj 80/13 i 15/18) i to značajnog krajobrazu Mura te Regionalnog parka Mura-Drava. Također, planirani zahvat nalazi se unutar područja ekološke mreže i to područja očuvanja značajnog za vrste i stanišne tipove (POVS) HR2000364 Mura. Slijedom provedenog postupka Prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu, izgradnjom će se trajno prenamijeniti oko 0,54 ha ciljnog stanišnog tipa 91EO Aluvijalne šume područja ekološke mreže HR2000364 Mura. S obzirom da stvarni gubitak iznosi maksimalno 0,23 % ukupne površine stanišnog tipa, može se isključiti mogućnost značajnih negativnih utjecaja planiranog zahvata na područja ekološke mreže. Stoga se smatra da je pridržavanjem propisa moguće isključiti negativne utjecaje na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže te je zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu i nije potrebno provesti glavnu ocjenu.

Sukladno svemu navedenom, uz poštivanje propisa iz područja zaštite okoliša i prirode, posebnih uvjeta drugih nadležnih tijela, te s obzirom na obilježja zahvata, ocijenjeno je da zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na sastavnice okoliša.

Točka I. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno članku 81. stavku 1. Zakona o zaštiti okoliša i članku 24. stavku 1. Uredbe ocijenilo, na temelju dostavljene dokumentacije i mišljenja nadležnih tijela, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, da planirani zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš i stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka II. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno odredbama članka 90. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša i članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode u okviru postupka ocjene o potrebi procjene provelo prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu te isključilo mogućnost značajnijeg utjecaja na ekološku mrežu i stoga nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Točka III. ovog rješenja, rok važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 3. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka IV. ovog rješenja, mogućnost produljenja važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 4. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka V. ovog rješenja o obvezi objave rješenja na internetskim stranicama Ministarstva, utvrđena je na temelju članka 91. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Ovo rješenje je izvršno u upravnom postupku i protiv njega se ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom Upravnom sudu u Zagrebu, Avenija Dubrovnik 6, u roku 30 dana od dana dostave ovog rješenja. Tužba se predaje navedenom upravnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.

Upravna pristojba za zahtjev i ovo Rješenje propisno je naplaćena državnim biljezima sukladno Zakonu o upravnim pristojbama („Narodne novine“, broj 115/16).

VIŠA STRUČNA SAVJETNICA



Davorika Maljak

DOSTAVITI:

1. Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Kupuska 4, Zagreb (R! s povratnicom!)