



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA
I ENERGETIKE
10000 Zagreb, Radnička cesta 80
tel: +385 1 3717 111, faks: +385 1 3717 135

KLASA: UP/I 351-03/18-09/16
URBROJ: 517-04-2-18-2

Zagreb, 20. rujan 2018.

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike na temelju odredbi članka 160. stavak 1 i članka 162. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13, 78/15 i 12/18) i članka 7. stavka 2 točke 1. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08) objavljuje

I N F O R M A C I J U
**o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat izgradnje
dalekovoda 2x400 kV Cirkovce – Pince, dionica k.o. Sveti Martin na Muri**

Tijelo nadležno za provedbu postupka je Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Zagreb, Radnička cesta 80.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1 Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14 i 3/17, u daljnjem tekstu: Uredbe). Naime, za zahvate navedene u točki 2.6 *Prijenos električne energije nadzemnim vodovima napona 110 kV i više koji su u sklopu prijenosne mreže* Priloga II. Uredbe, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike provodi postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš. Osim navedenog, člankom 27. stavkom 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13 i 15/18), utvrđeno je da se za zahvate za koje je određena provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš provodi prethodna ocjena prihvatljivosti za područje ekološke mreže u okviru postupka ocjene o potrebi procjene. Postupak ocjene se provodi jer nositelj zahvata planira izgraditi dalekovod napona 2x400 kV Cirkovce – Pince, dionice u k.o. Sveti Martin na Muri smjeru sjeverozapad-jugoistok ukupne duljine oko 1.3 km.

Nositelj zahvata je Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Kupska 4, 10 000 Zagreb.

Lokacija zahvata je trasa na području Međimurske županije, Općine Sv. Martin na Muri.

Sažeti opis zahvata

Predmetni zahvat obuhvaća izgradnju dalekovoda (DV) napona 2x400 kV Cirkovce – Pince ukupne duljine oko 1.3 km, u smjeru sjeverozapad-jugoistok kroz područje na lokaciji Donje

Mirišće koje omeđuje korito Stare Mure. Trasa planiranog DV 2x400 kV Cirkovce – Pince nalazi se u zajedničkom koridoru s trasom postojećeg DV 110 kV Ljutomer – Lendava te trasom postojećeg DV 35 kV Ljutomer – Lendava. Na trasi planiranog DV 2x400 kV Cirkovce – Pince, dalekovod se planira realizirati dvosistemskim čeličnorešetkastim stupovima oblika glave „bačva“. Na konzolama stupova vodiči se zavješuju na tri različite, međusobno simetrične visine sa zaštitnim užetom na vrhu. Izvedba temelja za predmetne stupove planirana je armiranobetonskim raščlanjenim blokovima, čija izvedba ovisi o nosivosti tla ili višim nivoima podzemnih voda. Na planiranom dalekovodu predviđena je ugradnja alučeličnih vodiča presjeka 553,80 mm² i promjera 30,6 mm. U svrhu zaštite od atmosferskih prenapona, kao i telekomunikacijskog povezivanja, daljinskog upravljanja i uspostavljanja sustava veza, na predmetnom dalekovodu predviđena je ugradnja zaštitnog užeta s ugrađenim svjetlovodnim nitima (OPGW). Detalji o zahvatu nalaze se u Elaboratu zaštite okoliša koji je u srpnju 2018. izradio ovlaštenik Oikon d.o.o. iz Zagreba objavljenom uz ovu Informaciju.

Sažeti opis postupka

Nositelj zahvata je uz zahtjev o provedbi postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš dostavio Elaborat zaštite okoliša. Na temelju Elaborata traže se mišljenja tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima i/ili JLP(R)S o tome je li moguće očekivati značajan negativan utjecaj na područje njihove nadležnosti. Nakon razmotrenih mišljenja tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima i/ili JLP(R)S i mišljenja javnosti i zainteresirane javnosti, Ministarstvo će donijeti rješenje kojim će biti utvrđeno je li potrebno provoditi postupak procjene utjecaja na okoliš ili nije.

Nadležna tijela i pravne osobe s javnim ovlastima – sudionici u postupku:

1. Uprava za zaštitu prirode Ministarstva
2. Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije
3. Općina Sveti Martin na Muri

Način očitovanja javnosti na informaciju

Javnost i zainteresirana javnost može dostaviti mišljenje o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš u pisanom obliku na sljedeću adresu: Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Zagreb, Radnička cesta 80, u roku od 30 dana od dana objave ove informacije, pozivom na gornju klasu.

Način informiranja javnosti i zainteresirane javnosti o ishodu postupka

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike objavit će na svojim internetskim stranicama (<http://puo.mzoip.hr>) rješenje doneseno povodom predmetnog zahtjeva.

