

DODATAK XXI

TEHNIČKA UPUTA ZA UVOĐENJE BOCA ZA VATROGASNE APARATE, DISANJE I RONJENJE U REGISTAR OPREME POD TLAKOM

Prema članku 7, stavak (3) Pravilnika o pregledima i ispitivanju opreme pod tlakom visoke razine opasnosti za boce za vatrogasne aparate i boce za disanje/ronjenje vlasnik mora sastaviti zbirni popis boca u svom vlasništvu koristeći pri tome tablicu iz Dodatka IV Pravilnika. Ovlašteno inspekcijsko tijelo ispunjava evidencijski list za boce i daje evidencijski broj koji se dodjeljuje vlasniku/ korisniku i odnosi se na sve boce u njegovom vlasništvu. Zbirni popis vlasnik/korisnik mora ažurirati što znači u njega treba upisivati nove boce ili iz njega brisati one koje su za otpis ili mijenjaju vlasnika. Pri tome evidencijski broj za vlasnika/korisnika ostaje isti.

Tablicu za popis boca koja je dana u Dodatku IV Pravilnika vlasnik/korisnik koristi i za zbirni popis boca ali ne ispunjava pri tome sve navedene rubrike.

Rubrike koje moraju biti ispunjenje su:

Redni broj; Tvornički broj; Proizvođač; Godina izrade; Volumen. Taj popis vlasnik/korisnik mora čuvati i predočiti na zahtjev.

U rubriku volumen kod aparata za gašenje požara upisuje se umjesto volumena tip aparata (npr. P-9, S-6, CO2-5).

U praksi vlasnik/korisnik ili serviser dostavlja Izvođaču pripreme boce i uz njih popis boca za pregled. Izvođač pripreme može zaprimiti boce više vlasnika/korisnika prije nego što pozove inspekcijsko tijelo. Poseban popis boca mora biti napravljen za boce koje su došle na pregled za svakog vlasnika/korisnika koristeći tablicu iz Dodatka IV Pravilnika. Nakon pregleda boca inspekcijsko tijelo upisuje rezultate pregleda u pripremljenu tablicu potvrđuje ju i radi izvještaj za svakog vlasnika/korisnika.

Prilikom prve inspekcije inspektor ispunjava i evidencijski list za svakog vlasnika/korisnika i dodjeljuje mu evidencijski broj. Evidencijski list za boce razlikuje se od evidencijskog lista za ostalu tlačnu opremu i dan je slikom 1 u ovoj tehničkoj uputi.

Jednu kopiju evidencijskog lista inspekcijsko tijelo dostavlja nadležnom ministarstvu a drugu dostavlja vlasniku/korisniku zajedno s izvještajem o pregledu.

Vlasnik/korisnik dužan je prilikom svake dostave boca na pregled u popratni dokument upisati evidencijski broj koji izvođač pripreme ili serviser upisuje u tablicu s popisom boca, a inspektor ga upisuje u izvještaj o pregledu.

Pravilnikom o vatrogasnim aparatima (NN 101/11 i 74/13) Ministarstva unutarnjih poslova propisan je način vanjskog i unutarnjeg pregleda, servisiranja vatrogasnih aparata i vođenja evidencije o pregledima vatrogasnih aparata. Redovno pregledavanje i servisiranje sukladno navedenom Pravilniku, i sukladno dosadašnjoj praksi, jednakovrijedno je vanjskim i unutarnjim pregledima propisanim Pravilnikom o pregledima i ispitivanju opreme pod tlakom visoke razine opasnosti (NN 75/20). Vanjski i unutarnji pregled vatrogasnih aparata ovlašteno inspekcijsko tijelo radi isključivo prije ispitivanja tlakom i kada je to propisano u Dodatku V Pravilnika o pregledima i ispitivanju opreme pod tlakom visoke razine opasnosti.

Radi lakšeg praćenja postupka za dodjelu evidencijskog broja napravljen je dijagram toka koji je dan slikom 2. Jednom dodijeljen evidencijski broj vlasniku/korisniku više se ne mijenja. Svakom vlasniku/korisniku dodjeljuje se samo jedan evidencijski broj.

Slika 1 Evidencijski list za boce za disanje/ronjenje i za vatrogasne aparate

**EVIDENCIJSKI LIST OPREME POD TLAKOM VISOKE RAZINE OPASNOSTI
ZA BOCE ZA VATROGASNE APARATE I BOCE ZA DISANJE/RONJENJE**

Evidencijski broj:

Vlasnik:

naziv i adresa

Korisnik:

naziv i adresa

Rokovi pregleda i ispitivanja:	Vanjski	Unutarnji	Tlačna proba
Prema zahtjevima Pravilnika NN 75/2020			

Napomena: Evidencijski broj vlasnik/korisnik mora upisati na dokument kojim dostavlja boce izvođaču pripreme na pregled.

.....

MP

.....

Mjesto i datum

Potpis ovlaštene osobe

Slika 2 Dijagram toka za dodjelu evidencijskog broja



